RADA GMINY LESZNO

URZĄD GMINY LESZNO
wpłynęło dnia 13 SIE. 2026
Nr 13492 podpis

RG.0004.47.2026

Leszno, dnia 13.08.2026 r.

Pan Grzegorz Banaszkiewicz
Wójt Gminy Leszno

W załączeniu przekazuję interpelację Pana Artura Ligięzy Radnego Gminy Leszno dotyczącą funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie, bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Leszno w wodę oraz powtarzających się problemów związanych ze spadkami ciśnienia, przerwami w dostawach wody i obniżaniem się poziomu wody w zbiornikach wody uzdatnionej, proszę o udzielenie odpowiedzi.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy

Michał Adam Dominiak

Elektronicznie podpisany przez Michał Adam Dominiak
Data: 2026.08.13 09:44:43 +02'00'

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

GMINA LESZNO
adres: Aleja Wojska Polskiego 21 | 05-084 Leszno
REGON: 013271370
NIP: 118-17-89-539
konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
nr 89928300060025862920000010

strona internetowa: www.gminaleszno.pl
e-mail: urzad@gminaleszno.pl
Sekretariat (022) 725-84-52, (022) 725-90-35, (022) 725-80-05
fax. (022) 725-85-52
Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-05 wew. 104

RADA GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 13 SIE. 2026
Nr 105/2026 podpis

urzad@gminaleszno.pl

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 11 SIE. 2026
Nr 13388 podpis

Od:	Radny Artur Ligięza <a.ligieza@radny.gminaleszno.pl>
Wysłano:	wtorek, 11 sierpnia 2026 13:28
Do:	Urząd Gminy Leszno; przewodniczacy@radny.gminaleszno.pl
Temat:	Interpelacja SUW Feliksów
Załączniki:	Interpelacja_026_SUW_Feliksów.pdf; Załącznik bez tytułu 00975.htm

W załączeniu przekazuję **interpelację** w trybie art. 24 ust. 3–7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662 t.j.) z wnioskiem o odnotowanie wpływu i przekazanie na ręce przewodniczącego rady gminy.

Sekretarz
p. Czajkowski
Proszę o wzmianę

PODPIS ZAUFANY
ARTUR
LIGIĘZA
11.08.2026 12:57:07 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Artur Ligięza
Radny Gminy Leszno

Wyględy, 2026-08-11

RADA GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 13 SIE. 2026
Nr 105/2026 podpis

Sz.P. Grzegorz Banaszkiewicz
Wójt Gminy Leszno

za pośrednictwem:
Sz.P. Michał Dominiak
Przewodniczący Rady Gminy Leszno

Interpelacja

Na podstawie art. 24 ust. 3–6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam interpelację dotyczącą **funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie (SUW Feliksów), bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Leszno w wodę oraz powtarzających się problemów związanych ze spadkami ciśnienia, przerwami w dostawach wody i obniżaniem się poziomu wody w zbiornikach wody uzdatnionej**.

Problem nie ma charakteru wyłącznie teoretycznego ani jednorazowego. W dniu **2 lipca 2025 r.** Gmina Leszno opublikowała komunikat „Problemy z dostępem do wody – wyjaśnienie sytuacji", odnoszący się do zdarzenia z 1 lipca 2025 r. Według informacji Gminy, 1 lipca 2025 r. między godziną 4:00 a 18:00 średnie zużycie wynosiło około 150 m^3/h, następnie zaczęło gwałtownie rosnąć, a po godzinie 20:00 osiągnęło **288 m^3/h**. Gmina poinformowała wówczas, że skutkiem tej sytuacji było: **„całkowite opróżnienie zbiorników wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Feliksów i w konsekwencji brak wody w gminnym wodociągu".** W tym samym komunikacie Gmina potwierdziła również występowanie niskiego ciśnienia wody w kranach. Oznacza to, że najpóźniej od 1 lipca 2025 r. Gmina posiadała wiedzę, że w warunkach wysokiego chwilowego zapotrzebowania możliwości produkcyjne i retencyjne systemu mogą okazać się niewystarczające do utrzymania ciągłości dostaw wody.

Problem występował również w 2026 r. W dniu **7 maja 2026 r.** Gmina Leszno opublikowała materiał dotyczący infrastruktury wodnej, w którym odniosła się do występujących spadków ciśnienia oraz ograniczeń technologicznych systemu. Gmina wskazała, że w okresach zwiększonego zapotrzebowania chwilowy pobór może przewyższać wydajność pomp i filtrów. Jednocześnie poinformowano o wykonaniu odwiertów badawczych w Feliksowie. Szczególnego wyjaśnienia wymaga zatem, **jakie konkretne działania zostały podjęte pomiędzy zdarzeniem z 1 lipca 2025 r. a sezonem zwiększonego zapotrzebowania w 2026 r. oraz dlaczego problemy z ciśnieniem występowały ponownie i jakie działania w tym zakresie są/będą prowadzone.**

Istotne jest również, że Gmina już w informacji dotyczącej modernizacji SUW Feliksów z 2021 r. wskazywała na modernizację automatyki i podłączenie urządzeń do **systemu wizualizacji i monitoringu**. W materiale z 7 maja 2026 r. ponownie wskazano na funkcjonowanie systemów monitoringu i wizualizacji procesów. Oznacza to, że ustalenie przebiegu zdarzeń nie powinno opierać się wyłącznie na późniejszych opisach, lecz przede wszystkim na **danych źródłowych z systemu monitoringu funkcjonującego na SUW Feliksów**.

Nie można również ograniczać wyjaśnienia problemu wyłącznie do stwierdzenia o nadmiernym zużyciu wody przez mieszkańców. Z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw konieczne jest ustalenie, czy infrastruktura

wodociągowa posiada odpowiednią wydajność produkcyjną i wystarczającą rezerwę wody dla liczby odbiorców, którą obecnie obsługuje, oraz dla przewidywanego dalszego rozwoju zabudowy.

W związku z powyższym proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na poniższe pytania.

1. ZDARZENIE Z 1 LIPCA 2025 R.

Proszę przedstawić pełny przebieg zdarzenia, które doprowadziło do całkowitego opróżnienia zbiorników SUW Feliksów.

Proszę podać w szczególności:

a) stan napełnienia każdego zbiornika o godz. 00:00, 6:00, 12:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 i 22:00,

b) ilość wody znajdującą się w zbiornikach w m^3 w każdej z tych godzin,

c) ilość wody produkowanej przez SUW w poszczególnych godzinach,

d) ilość wody tłoczonej do sieci,

e) rzeczywisty rozbiór godzinowy,

f) godzinę uruchomienia alarmu niskiego poziomu,

g) godzinę osiągnięcia minimalnego poziomu technologicznego,

h) godzinę faktycznego zaniku dostaw wody,

i) czas potrzebny na ponowne napełnienie zbiorników i ustabilizowanie pracy sieci.

Proszę również wyjaśnić, **dlaczego funkcjonujący system monitoringu i automatyki nie pozwolił zapobiec całkowitemu opróżnieniu zbiorników** albo odpowiednio wcześnie podjąć działań ograniczających skutki tego zdarzenia.

2. DZIAŁANIA PODJĘTE PO 1 LIPCA 2025 R.

Proszę przedstawić konkretną listę działań technicznych i organizacyjnych wykonanych pomiędzy 2 lipca 2025 r. a 30 kwietnia 2026 r., których celem było zapobieżenie ponownemu opróżnieniu zbiorników lub spadkom ciśnienia.

Dla każdego działania proszę wskazać:

– datę wykonania,
– zakres prac,
– koszt,
– wykonawcę,
– uzyskany efekt techniczny,
– zmianę wydajności SUW w m^3/h lub pojemności rezerwowej w m^3.

Jeżeli w okresie 2020-2026, a w szczególności po zdarzeniu z 1 lipca 2025 r. **nie zwiększono wydajności SUW ani pojemności zbiorników**, proszę o jednoznaczne potwierdzenie tego faktu.

3. SPADKI CIŚNIENIA I NISKIE POZIOMY ZBIORNIKÓW W 2026 R.

W związku z komunikatem Gminy z 7 maja 2026 r. proszę wskazać wszystkie dni od **1 kwietnia 2026 r. do dnia udzielenia odpowiedzi**, w których:

– wystąpiły istotne spadki ciśnienia w sieci zasilanej przez SUW Feliksów,

– poziom wody w zbiornikach osiągnął poziom alarmowy,

– poziom spadł poniżej 25% pojemności użytkowej,

– poziom spadł poniżej 10% pojemności użytkowej,

– zbiorniki zostały całkowicie lub praktycznie opróżnione,

– wystąpiły przerwy w dostawie wody związane z niedostateczną ilością wody w zbiornikach.

Dla każdego przypadku oddzielnie proszę podać:

– datę i godziny zdarzenia,
– minimalny poziom zbiorników,
– produkcję SUW,
– rozbiór wody,
– ciśnienie w sieci, o ile jest rejestrowane,
– czas powrotu systemu do normalnej pracy.

4. MAJ I CZERWIEC 2026 R. – DANE ŹRÓDŁOWE

Proszę o przedstawienie danych dotyczących poziomu wszystkich zbiorników SUW Feliksów za okres:

1 maja – 30 czerwca 2026 r.

Dane proszę przekazać **w postaci eksportu danych źródłowych z funkcjonującego na SUW Feliksów systemu wizualizacji i monitoringu procesów**, o którego funkcjonowaniu Gmina informowała publicznie.

Proszę o przekazanie danych w takiej częstotliwości, w jakiej są one faktycznie rejestrowane przez system.

Nie wnoszę wyłącznie o sporządzenie nowego zestawienia na potrzeby odpowiedzi na interpelację, lecz o przekazanie istniejących danych źródłowych.

Proszę również wskazać wszystkie przypadki uruchomienia alarmów dotyczących:

– niskiego poziomu wody,
– minimalnego poziomu wody,
– niewystarczającego ciśnienia,
– awarii pomp,
– awarii studni,
– przekroczenia parametrów pracy SUW.

Jeżeli system rejestruje inne alarmy mające znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw wody, proszę również o ich wskazanie.

5. SYSTEM WIZUALIZACJI I MONITORINGU

W związku z informacjami Gminy dotyczącymi wyposażenia SUW Feliksów w system wizualizacji i monitoringu proszę wskazać:

a) od kiedy system funkcjonuje,

b) jakie dokładnie parametry są przez niego rejestrowane,

c) z jaką częstotliwością zapisywane są dane,

d) przez jaki okres dane są archiwizowane,

e) czy rejestrowany jest poziom każdego zbiornika oddzielnie,

f) czy rejestrowana jest praca każdej studni,

g) czy rejestrowana jest chwilowa wydajność studni,

h) czy rejestrowana jest ilość produkowanej wody,

i) czy rejestrowana jest ilość wody tłoczonej do sieci,

j) czy rejestrowane jest ciśnienie,

k) czy system zapisuje historię alarmów wraz z dokładną datą i godziną,

l) czy możliwy jest eksport historycznych danych do pliku w formacie CSV, XLS/XLSX lub innym powszechnie odczytywalnym formacie.

Proszę również wskazać producenta systemu oraz nazwę wykorzystywanego oprogramowania, o ile Gmina dysponuje taką informacją.

6. POJEMNOŚĆ ZBIORNIKÓW SUW FELIKSÓW

Proszę podać:

– liczbę zbiorników,
– pojemność nominalną każdego zbiornika,
– pojemność użytkową każdego zbiornika,
– minimalny poziom technologiczny,
– łączną rzeczywistą rezerwę wody możliwą do wykorzystania.

Proszę następnie wskazać, na ile czasu wystarcza pełna pojemność użytkowa zbiorników przy poborze:

100 m³/h,
150 m³/h,
200 m³/h,
250 m³/h,
288 m³/h

– przy założeniu całkowitego zatrzymania produkcji SUW.

7. RZECZYWISTA WYDAJNOŚĆ SUW FELIKSÓW

Proszę podać oddzielnie:

a) maksymalną wydajność ujęcia wody,

b) maksymalną łączną wydajność studni mogących pracować jednocześnie,

c) maksymalną wydajność procesu uzdatniania,

d) maksymalną wydajność filtrów,

e) maksymalną wydajność pomp tłoczących wodę do sieci,

f) rzeczywistą maksymalną ilość wody uzdatnionej, jaką SUW może obecnie wyprodukować w ciągu godziny,

g) maksymalną dobową produkcję możliwą do utrzymania w sposób ciągły.

Proszę wyraźnie rozróżnić **parametry projektowe od rzeczywistych parametrów osiąganych obecnie przez stację.**

8. STUDNIE SUW FELIKSÓW

Dla każdej studni proszę podać:

– numer lub oznaczenie,
– rok wykonania,
– głębokość,
– zatwierdzoną wydajność eksploatacyjną,
– rzeczywistą aktualną wydajność,
– poziom statyczny i dynamiczny zwierciadła wody,
– wyniki ostatniego pompowania pomiarowego,
– aktualny stan techniczny,
– informację, czy studnia pracuje stale, okresowo czy jako rezerwowa.

Proszę również wskazać, czy w latach 2020–2026 zaobserwowano spadek wydajności którejkolwiek ze studni.

9. ODWIERTY WYKONANE W FELIKSOWIE

W związku z informacją Gminy z 7 maja 2026 r. dotyczącą wykonania odwiertów badawczych w Feliksowie proszę podać:

– dokładną datę wykonania odwiertów,
– lokalizację,
– głębokość każdego odwiertu,
– wyniki badań hydrogeologicznych,
– stwierdzoną wydajność warstwy wodonośnej,
– możliwość wykorzystania odwiertu jako studni eksploatacyjnej,
– przewidywaną wydajność nowej studni,
– przewidywany termin jej uruchomienia.

Proszę o przekazanie dokumentacji wynikowej dotyczącej wykonanych odwiertów.

10. GRANICZNA WYDAJNOŚĆ SYSTEMU

Skoro 1 lipca 2025 r. pobór na poziomie **288 m³/h** doprowadził do całkowitego opróżnienia zbiorników, proszę wskazać: **jaki maksymalny godzinowy pobór może obecnie wystąpić przez okres jednej, dwóch i trzech godzin bez ryzyka opróżnienia zbiorników SUW Feliksów?** Proszę podać konkretne wartości w m³/h oraz założenia przyjęte do ich obliczenia.

11. REZERWA BEZPIECZEŃSTWA

Proszę wskazać, jaki minimalny zapas wody Gmina uznaje za bezpieczny.

Czy istnieje formalnie określony minimalny poziom wody w zbiornikach, poniżej którego uruchamiane są działania zapobiegawcze lub procedury kryzysowe?

Jeżeli tak – proszę przedstawić te procedury.

Jeżeli nie – proszę wyjaśnić, **dlaczego po doświadczeniach z 1 lipca 2025 r. nie określono takiego poziomu oraz odpowiednich procedur.**

12. ROZWÓJ ZABUDOWY A MOŻLIWOŚCI SUW

Proszę wskazać:

– liczbę odbiorców obsługiwanych przez SUW Feliksów na koniec lat 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 oraz obecnie,

– liczbę nowych przyłączy wykonanych w każdym z tych lat,

– zmianę średniego dobowego poboru wody,

– zmianę maksymalnego dobowego poboru,

- ilość wody uzdatnionej w latach: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025, która została uzdatniona w SUW Feliksów,

– prognozę zapotrzebowania na wodę na lata 2027, 2030 i 2035.

Proszę również odpowiedzieć, czy przed uchwalaniem kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiających rozwój zabudowy Gmina analizowała zdolność SUW Feliksów do obsługi zwiększonej liczby odbiorców.

Jeżeli takie analizy wykonano – proszę o ich przekazanie.

13. DLACZEGO PROBLEM POWTÓRZYŁ SIĘ?

Proszę o jednoznaczną odpowiedź:

Dlaczego, pomimo całkowitego opróżnienia zbiorników SUW Feliksów 1 lipca 2025 r. i posiadania przez Gminę wiedzy o ograniczeniach systemu, w 2026 r. ponownie występowały problemy ze spadkami ciśnienia?

Jakie działania wykonane po lipcu 2025 r. okazały się niewystarczające?

Czy po zdarzeniu z 1 lipca 2025 r. sporządzono techniczną analizę przyczyn tego zdarzenia?

Jeżeli tak – proszę ją udostępnić.

Jeżeli nie – proszę wyjaśnić, dlaczego po zdarzeniu skutkującym **całkowitym opróżnieniem zbiorników i brakiem wody w gminnym wodociągu** takiej analizy nie sporządzono.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE DOSTAW WODY

Apelowanie do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody może stanowić działanie doraźne w sytuacji nadzwyczajnego poboru, jednak **nie może zastępować długofalowego zapewnienia infrastruktury wodociągowej odpowiedniej do liczby odbiorców oraz rzeczywistego i prognozowanego zapotrzebowania na wodę.**

Proszę zatem wskazać:

– docelową wydajność SUW Feliksów,
– planowaną pojemność zbiorników,
– liczbę planowanych studni,
– harmonogram inwestycji,
– przewidywany koszt,
– źródła finansowania,
– termin osiągnięcia docelowych parametrów.

Proszę również wskazać, **od kiedy – według obecnych założeń Gminy – system ma posiadać rezerwę pozwalającą uniknąć opróżnienia zbiorników podczas szczytowego poboru.**

15. DOKUMENTACJA ŹRÓDŁOWA

Do odpowiedzi na interpelację proszę dołączyć w formie elektronicznej, w zakresie dokumentów i danych pozostających w dyspozycji Gminy:

1. dane źródłowe z systemu wizualizacji i monitoringu dotyczące poziomu zbiorników za okres **1.05–30.06.2026 r.**,
2. analogiczne dane z **1–2.07.2025 r.**,
3. wykresy lub dane dotyczące poziomu każdego zbiornika,
4. dane dotyczące godzinowej produkcji i rozbioru wody,
5. historię alarmów systemu,
6. dane dotyczące pracy poszczególnych studni,
7. raporty, protokoły i notatki dotyczące zdarzenia z 1 lipca 2025 r.,
8. analizy wykonane po tym zdarzeniu,
9. dokumentację wynikową odwiertów badawczych wykonanych w Feliksowie,
10. aktualne pozwolenia wodnoprawne dotyczące ujęcia,
11. dokumentację określającą rzeczywistą wydajność ujęcia oraz procesu uzdatniania,
12. analizy dotyczące obecnego i przyszłego zapotrzebowania na wodę,

13. instrukcje lub procedury dotyczące reagowania na niski poziom wody w zbiornikach.

W przypadku danych z systemu wizualizacji i monitoringu proszę, o ile jest to technicznie możliwe, o przekazanie **eksportu danych w formacie XLS/XLSX lub innym formacie umożliwiającym analizę danych**, a nie wyłącznie zrzutów ekranowych lub opisowego zestawienia.

Jeżeli którekolwiek ze wskazanych danych:

– nie są rejestrowane,
– nie są archiwizowane,
– zostały usunięte,
– nie są już dostępne,
– lub wskazany dokument nie został sporządzony,

proszę o **jednoznaczne wskazanie tego faktu oraz – w przypadku braku danych historycznych – podanie okresu ich archiwizacji i przyczyny braku możliwości ich udostępnienia.**

PODSUMOWANIE

Z oficjalnych informacji publikowanych przez Gminę wynika, że:

1 lipca 2025 r. doszło do całkowitego opróżnienia zbiorników SUW Feliksów i w konsekwencji braku wody w gminnym wodociągu.

2 lipca 2025 r. Gmina publicznie poinformowała o przyczynach tego zdarzenia, wskazując m.in. pobór osiągający **288 m³/h**.

7 maja 2026 r. Gmina ponownie publicznie informowała o występowaniu spadków ciśnienia i ograniczeniach technologicznych systemu, wskazując, że w okresach zwiększonego zapotrzebowania chwilowy pobór może przewyższać wydajność pomp i filtrów.

Jednocześnie SUW Feliksów została wcześniej wyposażona w **system wizualizacji i monitoringu procesów**, który powinien pozwalać na obiektywną analizę przebiegu przynajmniej części zdarzeń związanych z funkcjonowaniem stacji.

Wobec powyższego zasadnicze pytanie nie brzmi już, **czy problem istnieje**.

Należy ustalić:

dlaczego po zdarzeniu z 1 lipca 2025 r. system nadal nie posiadał wystarczającego marginesu bezpieczeństwa, jakie konkretne działania zostały podjęte, jaki przyniosły efekt oraz kiedy infrastruktura wodociągowa zostanie dostosowana do rzeczywistego i prognozowanego zapotrzebowania mieszkańców.

Proszę o udzielenie odpowiedzi **oddzielnie na każdy punkt i podpunkt interpelacji**, wraz z przekazaniem wskazanych danych źródłowych, a nie wyłącznie opisowego podsumowania sytuacji.

Artur Ligięza
Radny Gminy Leszno